

Miłomłyn, dnia 29.04.2016r.

GMINA MIŁOMŁYŃ

**BIP, Tablica ogłoszeń**

**Dotyczy: ORG.271.1.2016 „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłomłyn - I etap”**

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 29.04.2016r. informuję:

**Zapytanie 1.** W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia proszę o podanie dokładnych wymiarów, pojemności oraz wytycznych do wykonania projektowanego hydrofora DN 1400.

**Odpowiedź:** Hydrofor DN 1400 należy wykonać wg BN-77/8862-02, DN1400, h=3350.

Z up. BURMISTRZA

*Ryszard Potka*  
SEKRETARZ