

Miłomłyn, dnia 30.09.2016r.

BIP, Tablica ogłoszeń

Dotyczy: ORG.271.4.2016 „Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo do wsi Liwa w gminie Miłomłyn”

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego informuję:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w związku z bardzo krótkim terminem realizacji zamówienia tj. do dnia 30.11.2016 wyrazi zgodę na wykonanie sieci kanalizacji tłocznej PE DN 90 metodą przewiertu sterowanego co znacznie przyspieszy wykonanie w/w robót .

Ponadto Wykonawca informuję, że czas realizacji zamówienia zestawów pompowych (pompowni) u producentów wynosi około 4tygodni. W związku z powyższym zwracamy się o wydłużenie terminu realizacji robót do minimum 10.12.2016r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie sieci kanalizacji tłocznej PE DN 90 metodą przewiertu sterowanego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji robót.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski