



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

GMINA MIŁOMŁYN

Miłomłyn, dnia 07/09/2016

## BIP, TABLICA OGŁOSZEŃ

**Dotyczy: ORG.271.2.2016 „Przebudowa dróg i ulic w gminie Miłomłyn**

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 06.09.2016r. informuję:

**Zapytanie 1.** Dot. cz. I i cz. II – zwracamy się o potwierdzenie, że do podbudowy z kruszywa łamanego należy zastosować kruszywo o stopniu przekruszenia 50/30.

**Odpowiedź:** Informuję, że parametry kruszywa na podbudowę zasadniczą zostały określone w SST-04.04.02b/2013 - **Tablica Nr 1 Wymagania według WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych.** Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanej oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym PN-EN 933-5 Kat. **C90/3** (tj. masa ziarn przekruszonych lub łamanych wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn całkowicie zaokrąglonych wynosi 0 do 3 %).

Z up. BURMISTRZA

*Ryszard Portka*  
SEKRETARZ