

GMINA MIŁOMŁYN

Miłomłyn, dnia 06.10.2016r.

BIP, TABLICA OGŁOSZEŃ

Dotyczy: ORG.271.4.2016 „Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo do wsi Liwa w gminie Miłomłyn”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie1. Czy studnie betonowe mają posiadać kinetę i pierścień odciążający?

Odpowiedź: Tak, studnie betonowe mają posiadać kinetę i pierścień odciążający.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski