

Miłomłyn, dnia 06.10.2016r.

BIP, TABLICA OGŁOSZEŃ

Dotyczy: ORG.271.4.2016 „Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo do wsi Liwa w gminie Miłomłyn”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie1. W związku z udzieloną odpowiedzią z dnia 30.09.br., dotyczącą wyrażenia zgody na wykonanie rurociągu tłoczego metodą przewiertu sterowanego pytamy: jaką rurę typu RC posiadającą warstwę ściernalną należy zastosować przy tej metodzie? Czy wobec powyższego Zamawiający wydając zgodę na wykonanie rurociągu tłoczego metodą przewiertu sterowanego zgadza się na wykonanie rurociągu tłoczego z rur PEHD nie posiadających warstwy ściernalnej niezbędnej dla tego typu metody przewiertu?

Odpowiedź: Dopuszczając prowadzenie robót w technice bezwykopowej podstawowym warunkiem jej stosowania jest wykorzystanie rur dedykowanych do prowadzonych robót.

W warunkach przecisków stosując rurociągi różnych producentów wszystkie muszą być dedykowane do techniki bezwykopowej i posiadać ściankę z warstwami ściernalnymi związanymi z prowadzonymi robotami.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski