

Miłomłyn, dnia 07.10.2016r.


BIP, TABLICA OGŁOSZEŃ

Dotyczy: ORG.271.4.2016 „Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo do wsi Liwa w gminie Miłomłyn”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie1. W związku, że Zamawiający nie dopuścił zastosowania rur PE100 SDR17 PN10 – proszę o potwierdzenie, że należy zastosować rury o gęstości polietylenu PE100 w SDR11 z czego wynika wytrzymałość 0,16 MPa (PN16). Na rynku zaproponowane rury przez Zamawiającego typ PE100 SDR11 – 0,1 MPa występują tylko w wersji do gazu. Czy Zamawiający zamierza zastosować do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej rury przeznaczone do gazu?

Odpowiedź: Należy stosować rury zgodnie z projektem czyli przeznaczone do ścieków, ciśnienie nie mniejsze od 1 MPa, czyli mogą być stosowane rury w wydaniu handlowym PN 1,25 lub 1,6 MPa.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski