

Miłomłyn, dnia 22.11.2018

GMINA MIŁOMŁYN
ul. Twarda 12
14-140 Miłomłyn
NIP 741-197-97-10


BIP, TABLICA OGŁOSZEŃ

Dotyczy: ORG. 271.5.2018 przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Miłomłyn – II etap”

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 21.11.2018r.

Pytanie 1. W którym miejscu na kanalizacji sanitarnej należy umieścić neutralizator YON 010?
W załączeniu przesyłam rysunek techniczny Neutralizatora YON 010 producenta, z załączonych rysunków Projektu budowlanego Nr 1 Plan zagospodarowania nie wynika, że taki neutralizator został zaprojektowany. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga tego typu Neutralizatora czy należy zastosować inne rozwiązanie, jeśli tak prosimy o wskazanie rozwiązania.

Odpowiedź: Separator należy zamontować zgodnie z projektem. W załączeniu rysunek.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski