

Miłomłyn, dnia 24.10.2019r.

Nasz znak: ORG. 271.5.2019

## BIP, TABLICA OGŁOSZEŃ

### DOTYCZY: PRZEBUDOWA ULICY SPORTOWEJ I ULICY ZIELONEJ W MIŁOMŁYNI

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 21.10.2019r. informuję:

#### **Pytanie:**

Czy istnieje możliwość zmiany podbudowy z kruszywa łamanego na podbudowę betonową?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamianę podbudowy z kruszywa łamanego na podbudowę betonową Rm= 6-9 MPa grubości 20 cm.

BURMISTRZ

  
Stanisław Siwkowski