



**POLSKI
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz
Program Inwestycji Strategicznych**

ORG.271.4.2022 Przebudowa ulicy Kolejowej w Miłomłynie - I etap

Zamawiający:

Gmina Miłomłyn

ul. Twarda 12

14-140 Miłomłyn

Miłomłyn, dnia 28.10.2022r.

Dotyczy zamówienia publicznego ORG.271.4.2022 pod nazwą „Przebudowa ulicy Kolejowej w Miłomłynie - I etap”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, poniżej udziela Wykonawcom wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie 1.

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi kategorii procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanej oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, że zgodnie z Projektem Budowlanym do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm łamanego należy zastosować kruszywo C50/30.

Odp.1

Należy zastosować kruszywo C_{50/30}

Pytanie 2.

Zgodnie z załączonym Projektem Budowlanym zarówno na całej konstrukcji w km 0+000 – 0+200 jak i na poszerzeniu w km 0+200 – 0+657,7 należy zastosować podbudowę z kruszywa łamanego C50/30 grubości 25 cm. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę liczby jednostek przedmiarowych pozycji 29 załączonego kosztorysu ofertowego. Poprawna liczba jednostek przedmiarowych do wykonania zgodnie z Projektem Budowlanym to 1870 m².

Odp. 2

Na odcinku 0+200 – 0+675,7 należy zastosować podbudowę gr. 15 cm zgodnie z poz. 28 przedmiaru robót.

Pytanie 3.



**POLSKI
ŁAD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych**

ORG.271.4.2022 Przebudowa ulicy Kolejowej w Miłomłynie - I etap

Zgodnie z załączonym Planem Zagospodarowania Terenu do wykonania są 342 m² chodnika, natomiast w pozycji 42 załączonego przedmiaru robót uwzględniono jedynie 190,70 m². Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę liczby jednostek przedmiarowych pozycji 42 przedmiaru robót.

Odp. 3

Zamawiający informuje, że ilość chodnika wyliczona prawidłowo wynosi 325,63 m².

Pytanie 4.

Zgodnie z załączonym Planem Zagospodarowania Terenu do wykonania jest 670 m² pobocza z kruszywa łamanego, natomiast w pozycji 52 załączonego przedmiaru robót uwzględniono jedynie 343,28m². Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę liczby jednostek przedmiarowych pozycji 52 przedmiaru robót.

Odp. 4

Zamawiający informuje, że należy wykonać pobocze z kruszywa o długości 771,0 mb x 0,75 = 578,25 m²

Pytanie 5.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie profili kanalizacji deszczowej uwzględniających zagłębienie kanałów.

Odp. 5

Na projekcie zagospodarowania terenu wskazano rzędne posadowienia studni oraz rzędne wlotów i wylotów kolektora kanalizacji deszczowej, co pozwala na ustalenie zagłębienia kanałów kanalizacji deszczowej.

Pytanie 6.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że całkowita powierzchnia brukowca do rozbiórki wynosi 1480 m².

Odp. 6

Zamawiający potwierdza, że powierzchnia brukowca do rozbiórki wynosi 1480m²

Pytanie 7.

Czy w ramach w/w zadania przetargowego należy zastabilizować w sposób trwały świadki punktów granicznych pasa drogowego?



**POLSKI
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych**

ORG.271.4.2022 Przebudowa ulicy Kolejowej w Miłomłynie - I etap

Odp. 7.

Roboty geodezyjne prowadzić zgodnie z SSTWiOR D-01.01.01

Pytanie 8.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie liczby jednostek przedmiarowych poszczególnych warstw poszerzenia do wykonania w km 0+200 – 0+657,7.

Odp. 8

Na odcinku 0+200 – 0+657,7 poszerzenie wynosi 1,50 m x 457,7 m = 686,55 m²

- II. W związku z dokonanymi zmianami treści SWZ, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie i dokonuje stosownej zmiany treści SWZ w tym zakresie.
1. W związku z powyższym **Rozdział XII ust. 1 i 2 SWZ otrzymuje brzmienie:**
- 1) „**Ofertę należy złożyć** za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, **do dnia 04.11.2022r. godz. 10:00.**
- 2) Otwarcie ofert nastąpi dnia **04.11.2022r. o godz. 10:30”.**
2. W związku ze zmianą terminu składania ofert **Rozdział X SWZ otrzymuje brzmienie:**
- „Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **03.12.2022r.**”
- III. Zamawiający informuje, że zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.
- IV. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy Pzp informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ.
- V. Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp informację o przedłużonym terminie składania ofert Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu opublikowanym w BZP.

GINA MIŁOMŁYN

Z up. BURMISTRZA

Ryszard Poroka
SEKRETARZ