

WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WYKAZ DOTYCZY PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY MIŁOMŁYN W OBRĘBIE GEODEZYJNYM LIWA (DZIAŁKA EW. NR 2/3)

LP.	Data wpływu wniosku	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść wniosku	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia wniosku		Uwagi
				Wniosek uwzględniony	Wniosek nieuwzględniony	
1	29.05.2024	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10 – 575 Olsztyn	- brak wniosków	x		
2	28.05.2024	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda	- brak wniosków	x		
3	22.05.2024	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 16, 85-950 Bydgoszcz	- brak wniosków	x		
4	13.09.2024	ENERGA-OPERATOR S.A. w Olsztynie, Zakład Energetyczny w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10 – 950 Olsztyn	Organ informuje, że na działce numer 2/3 napowietrzna linia elektroenergetyczne średniego napięcia SN15kV. Należy zachować lokalizację istniejącej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz uwzględnić wynikające z jej istnienia obostrzenia w zagospodarowaniu terenu. Wzdłuż przebiegu istniejących linii elektroenergetycznych będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej uwzględnić pasy ochrony funkcyjnej w poziomie nie mniejsze niż po 7m po każdej ze stron od osi istniejących linii napowietrznych SN 15 kV. W pasie ochrony funkcyjnej obowiązuje w szczególności zakaz sadzenia roślinności wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii wg przepisów odrębnych. W przypadku projektowania zmian zagospodarowania terenu lub planowania robót budowlanych w odległości liczonej w poziomie mniejszej niż: 10 m po każdej ze stron od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN 15 kV, należy dokonać uzgodnień z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6.	x		

LP.	Data wpływu wniosku	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść wniosku	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia wniosku		Uwagi
				Wniosek uwzględniony	Wniosek nieuwzględniony	
			Zapewnia się swobodny dostęp i dojazd do infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, linii elektroenergetycznych oraz konstrukcji wsporczych (słupów) w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii. W przypadku konieczności przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, warunki techniczne ich przebudowy zostaną określone po wystąpieniu Wnioskodawcy do ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie z wnioskiem o określenie warunków przebudowy kolizji. Koszty przebudowy ponosi Wnioskodawca wprowadzający zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej projektowanych obiektów na ogólnych zasadach przyłączania, wynikających z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Dopuszcza się budowę nowej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej oraz przebudowę, remont i utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, na podstawie przepisów odrębnych. Dopuszcza się prawo do podziału istniejących działek celem wydzielenia terenów dla lokalizacji stacji elektroenergetycznych wraz z możliwością wprowadzenia do stacji linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.			

Załączniki: zbiór wniosków zamieszczonych w wykazie

UZASADNIENIE DO ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

W związku z art. 8k ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn uwzględnia wszystkie wnioski do planu złożone przez organy i instytucje w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Z up. BURMISTRZA

Magdalena Orzoł

Z-ca Burmistrza

.....
(podpis Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn)